NOTA 1: VER # DE CABOS E FIOS DOS QL'S MEDIDORES E BARR.GERAL NOS DIAG. UNIFILAR

NOTA 2: TODOS FIOS / CABOS EM ELETROCALHAS, BANDEJAS E NO PISO (TERRA) TERÃO DUPLO ISOLAMENTO DE 0.6/1kV

NOTA 3: ELETROCALHAS (EC) NÃO INDICADAS 38 x 38mm

NOTA 4: TODOS OS CHICOTES TERÃO PLAQUETAS DE INDENTIFICAÇÃO

NOTA 5: TODAS AS ELETROCALHAS TERÃO SUPORTE A CADA 1,5m

NOTA 6: NA NOTA 3 QUANDO LER 38x38mm CONSIDERAR PERFILADOS



E 1 DETALHE ACOPLAMENTO DAS ELETROCALHAS
SEM ESCALA



E 2 DETALHE SAÍDA LATERAL DE ELETRODUTO NA ELETROCALHA
S/ESCALA



E 3 DETALHE SAÍDA NO FINAL DA ELETROCALHA
S/ESCALA

FIXAÇÃO DA ELETROCALHA
1. ELETROCALHA (DIMENSÕES VER PLANTA)
2. SUPORTE SIMPLES
3. BUCHA DE EXPANSÃO
4. VERGALHÃO 5/16"
5. SUSPENSÃO P/TIRANTE



E 4 FIXAÇÃO DA ELETROCALHA
S/ESCALA



E 6 DETALHE DA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO TETO
S/ESCALA



SITUAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA NA VERTICAL SHAFT/DISTR. NO PAVIMENTO





LEGENDA DETALHE BARR. PARCIAL A e B
1) – CURVA HORIZONTAL 90° 300x50mm
2) – ELETROCALHA 300x50mm
3) – ACOPLAMENTO DE PAINEL 300x50mm
4) – CURVA VERTICAL EXTERNA 300x50mm

BARR. PARCIAL BLOCO–A
ESCALA: 1:25



BARR. GERAL BLOCO–B
ESCALA: 1:25



E 7 CORTE A–A
ESCALA 1:25

N	ø	CA	Q	COMPRIMENTO PARCIAL – cm	COMPRIMENTO TOTAL – m
1	6.0	6.0	10	179	18
2	6.0	6.0	12	159	19
3	6.0	6.0	16	VARIÁVEL	VARIÁVEL



N.3 – 16 #6.0 COR VARIÁVEL

N.2 – 12 #6.0 COR. 159

N.1 – 10 #6.0 COR. 179

OBS:
AS PONTAS DOS FERROS FICARÃO A 2.5cm DA FACE EXTERNA DA CAIXA.

ARMAÇÃO DAS FERRAGENS PARA CAIXAS TIPO CB2
ESCALA 1: 10



CORTE A–A
Cx. CB–2
ESCALA 1:50

MEZANINO BLOCO A e B
ESCALA: 1:100



TÉRREO BLOCO C e D
ESCALA: 1:100