

PLANTA BAIXA COBERTURA – BLOCO A
ESCALA 1:20

PLANTA BAIXA COBERTURA
DA CASA DE MÁQUINAS
ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA 9º PAVIMENTO – BLOCO A

PLANTA BAIXA 8º PAVIMENTO – BLOCO A

* = 8 PARA 7º PAVIMENTO
* = 9 PARA 8º PAVIMENTO

NOTAS :

- 1- PARA LEGENDAS E NOTAS GERAIS VIDE DESENHO IEL-0131;
- 2- TUBULAGEM OU NO COTADA SERÁ DE 25 (3/4)" PVC RÍGIDO QUANDO APARENTE;
- 3- TUBULAGEM É SOBRE FORO E EMBUTIDA NA ALVENARIA PODERÃO SER EXECUTADOS COM TUBO DE PVC RÍGIDO 25 (3/4)" COM TUBERAGEM TIGEREX OU EQUIVALENTE COM BOLA MINIMA 15mm (1/2") 3/4"
- 4- FIAS E/OU INTERM. EM ELTROTUDO NO COTADA PARA LUMINARIAS E/OU TUBOMAS SENC EM PERFILO SUPERFASITIC FLEXVEL 2,5mmJ. COTADA 5,450/750V, PRYSMAIM OU EQUIVALENTE;
- 5- FIAS E/OU INTERM. EM PERFILADO PERFURADO NO COTADA PARA LUMINARIAS E/OU TOMADAS SENC EM CABO AFUMEX FLEXVEL 2,5mmJ. COTADA 5,5, 6001/1000V, PRYSMAIM OU EQUIVALENTE;
- 6- AS COTAS DAS TUBULAGI E/OU DE PVC ESTÃO INDICADAS EM MILIMETROS, E REFEREM SE AO DIAMETRO EXTERNO;
- 7- AS COTAS DAS TUBULAGI E/OU DE FERRO GALVANIZADO ESTÃO INDICADAS EM MILIMETROS, E REFEREM SE AO DIAMETRO EXTERNO INTERNO;
- 8- AS COTAS DAS FIAS E/OU ESTÃO INDICADAS EM mmJ;
- 9- OS CONDOTORES PARA FIAS E/OU DE LUMINARIAS E/OU TOMADAS NAS GARAGEM SERÃO EXECUTADOS EM PERFILADO GALVANIZADO ELETROLITICO PERFURADO 30,38mmJ. MÓD. 1000V, PRYSMAIM OU EQUIVALENTE;
- 10- OS CONDOTORES PARA CABOS DE FORA (GERAS) SERÃO EXECUTADOS EM ELTROCABLA GALVANIZADA ELETROLITICO PERFURADA REF. MG-2000 MEGA OU EQUIVALENTE;
- 11- OS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS GRAIS E PARCIS SÃO DO TIPO AFUMEX FLEXVEL, COTADA 5,5, 600/1000V, PRYSMAIM OU EQUIVALENTE;

03	18/08/2013	REVISÃO-3 ACERTO NA NUMERAÇÃO DAS SALAS DO 8º PAVIMENTO		
2	09/10/2012	REVISÃO-ATENDENDO ATA DE COMPATIBILIZAÇÃO DA REUNIÃO DE 18/09/2012		
01	MAIO/2012	REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DA ARQUITETURA, UTILIZANDO A ARQUITETURA DE 12/03/12		
00	NOV/2011	EMISSÃO		
N.o	DATA	MODIFICAÇÕES	N.o	VISTO

N.Taffner Projetos de Instala-»es Ltda

SIA trecho 3 lote 625/695 bloco C sala 221
e-mail: maffree@globo.com
Telefone (61) 3234-5570

SETOR:	AGUAS CLARAS - BRASIL - DISTRITO FEDERAL
ENDEREÇO:	RUA DAS PANDeRAS - LOTE 03; RUA 30 NORTE - LOTE 04
PROPRIETARIO:	GENT INCORPORADORA LTDA.
AUTOR DO PROJETO:	N.TAFFNER PROJETO DE INSTALAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PORTO BSB ENGENHARIA LTDA

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

O ANO DO PROJETO

D. BROTHMAN, F. TCHEN

CEB	CREA 
	DRUFO

COSMOPOLITAN		RECEBEM Nº:	
PROJETO DE INSTALAÇÃO		IEL-15/31	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PLANTA BAIXA - 8.º 9º PAVIMENTO E COBERTURA - ILUMINAÇÃO BLOCO A - COMERCIAL			
ELABORADO R. TAFFNER	REVISÃO INDICADA	DATA SET/2011	ABERTO NT-16-2011-GRNT-IEL-15-R03-8-SPAV-COB-BLA